



Esclarecimentos - Processo 08/2024 - MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
02/08/2024 14:07	Boa tarde! Segue anexo, solicitação de esclarecimento.	Esc.PARAÍSO DO SUL-PE 08.2024.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/31768106310b43929523e9c75ff53fb1.pdf
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA - 06861118000190		licitacao@hidrometer.com.br / (11) 3674-1788	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
06/08/2024 14:42	Segue resposta em anexo.	Resposta Hidrometro.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/497cfbfc7ee14a4b9f8e7e8f0a007f6d.pdf

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
07/08/2024 11:24	Bom dia, segue anexo pedido de esclarecimento.	Pedido de Esclarecimento - Prazo de Entrega.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/7931955c4a454012a0f7dbbbc6c60f53.pdf
RENOVA MEDICAO LTDA - 28470827000188		licitacao@renovamedicao.com.br / (38) 3251-5115	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
07/08/2024 14:25	Resposta ao pedido de esclarecimento em anexo.	ESCLARECIMENTO 02 HIDRAULICO.pdf	https://bnccompras.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/e1363858172048ecbd1c4397b356f227.pdf

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
15/08/2024 08:47	Referente ao item 60 (Hidrômetro), conforme esclarecimento acima, foi aceita a carcaça (corpo do hidrômetro) em COMPOSITE (plástico), no entanto, salientamos que o material aceito possui maior vulnerabilidade, menor resistência a intempéries, sofrendo maior desgaste e facilitando a ocorrência de fraudes. Em paralelo a isso, observa-se que o material latão possui, dentre outras vantagens, o reaproveitamento de sua sucata como moeda de troca para futuras negociações, o mesmo não acontece com o composite, pois sua difícil reciclagem gera um alto passivo ambiental que futuramente irá gerar despesas extras para a autarquia devido à necessidade de contratação de empresa especializada para coleta e destinação do material destas carcaças. Solicitamos, portanto, que seja aceita oferta de hidrômetros em corpo de latão com mínimo de 60% de cobre, conforme norma ABNT NBR NM 212 em sua última versão.		Não há arquivo anexado.
RENOVA MEDICAO LTDA - 28470827000188		licitacao@renovamed icao.com.br / (38) 3251-5115	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
15/08/2024 13:20	Em resposta a solicitação, serão aceitos ambos, seja latão ou COMPOSITE, porém ressaltamos que o valor de referência foi embasado no mais barato destes.		Não há arquivo anexado.